



SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH PRZY ROZGAŁĘZIENIU TRASY



WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH

Średnica nominalna trójnika	A	B	h	b	l
mm	mm	mm	mm	mm	mm
300/300	700	400	600	400	950
300/250	600	300	400	300	950
250/250					
250/200	500	250	300	300	850
200/200					
200/150	400	200	300	300	500
150/150					
150/100	300	200	300	250	350
100/100					
100/80	200	200	250	200	250
80/80					

PRZEKRÓJ A-A



82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP 579-113-23-72

SZCZEGÓŁ BLOKÓW OPOROWYCH cz.1

Projekt: PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ETAP II	Branża: Sanitarna	Data: 04.2013r
Lokalizacja: BUKOWO gmina STARY TARG dz.nr 293; 294/22; 294/3; 294/4; 294/17; 294/18; 294/12; 294/9; 294/7; 302; 296; 295; 297; 298/1; 296/2; 292; 290; 289; 288/1; 288/2; 287; 286/1; 285/3; 285/2; 341; 316/2 obr.Bukowo	Projektant: mgr Inż. A. Papaj upr. 1529/EL/90	Podpis: Skala ---
Inwestor: GMINA STARY TARG ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ	Asystent: tech. L. Pestka	Podpis: Nr Rys. 9
	Sprawdził: inż. J. Popławski upr. POM/0139/POOS/04	Podpis: Nr zlecenia 2068