

**GMINA STARY TARG**

82-410 Stary Targ, ul. Świerczewskiego 20

NIP 5792069693 REGON 170747721

Stary Targ, dn. 20.01.2015 r.

nr postępowania: RG.VII.271.1.2015

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia placu w centrum wsi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją wiaty przystankowej w miejscowości Stary Targ”.

Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na zadane zapytania:

1. Co z warstwą odsączającą podbudowy z piasku?

Odpowiedź: Należy uwzględnić warstwę odsączającą z piasku gr. 5 cm. Na końcu kosztorysu należy stworzyć dodatkowy element "Roboty nie uwzględnione w wycenie" i dodać to w wycenie jako pozycję KNR 2-31 0104/01 - obmiar 672,75 m<sup>2</sup> oraz KNR 2-31 0104/02 krotność (-5) – obmiar 672,75 m<sup>2</sup>.

*Ryszard Stad*