

Wszyscy uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Stary Targ”.**

Gmina Stary Targ wyjaśnia:

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wymiarów i ilości poszczególnych grzejników na Zespół Szkół w Starym Targu

Odp.: Według pozycji z przedmiaru nr 61 grzejniki C33 1000 x 600 126 szt.; grzejnik C22 600 x 600 1 szt.

Z poważaniem

**KIEROWNIK REFERATU**  
Rozwoju Gospodarczego Gminy

*Ryszard Szado*