

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Stary Targ”.

Gmina Stary Targ wyjaśnia:

1. W załączonym przedmiarze robót Zamawiający podaje podstawę wyceny KNR 0 -22/0527/01 krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym- analogia
Powyższa tablica KNR przewiduje w swej technologii:
 1. położenie warstwy papy dkd wentylacyjnej
 2. Ułożenie płyty styropianowej 1-stronne papą asfaltową odmiana 20/50mm
 3. Ułożenie papy termozgrzewalnej dkd podkładowej
 4. Ułożenie papy termozgrzewalnej dkd wierzchniego krycia
 5. Wstawienie kominków wentylacyjnychWobec powyższego prosimy o jednoznaczne określenie technologii robót oraz podanie wymaganych parametrów technicznych zastosowanych materiałów (papy termozgrzewalnej podkładowej wierzchniego krycia)

Odp.: Należy wykonać ułożenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 4,2 mm

2. W kosztorysach nie ujęto docieplenia styropianem ościeży okiennych i drzwiowych natomiast jest tylko wklejenie siatki ochronnej

Odp.: Ościeża okienne nie będą docieplane. Należy tylko je wyszpachlować klejem z 1 warstwą siatki.

Z poważaniem

KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego Gminy

Ryszard Szado