

Wszyscy uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Stary Targ”.**

Gmina Stary Targ wyjaśnia:

1. W przedmiarze o nazwie „budynek sanitarno – szatniowy Stary Targ poprawiony” w zestawieniu materiałów w pozycji 11 jest pozycja o nazwie „materiały elektryczne 1 kpl”. Proszę o odpowiedź na pytanie o jakie materiały chodzi inwestorowi? Proszę podać dokładne nazwy, typy materiałów oraz ich ilości. Proszę o określenie zakresu prac branży elektrycznej, jakie prace i ilości tych prac należy przyjąć w wycenie?

Odp.: Do wyceny należy przyjąć przewód elektryczny YDY-p 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> w ilości 5 mb, gniazdo z uziemieniem podwójne 1 szt., puszka bakelitowa 1 szt.

2. W przedmiarze o nazwie „Gimnazjum Stary Targ poprawiony” w zestawieniu materiałów w pozycji 10 jest pozycja o nazwie „materiały elektryczne 1 kpl”. Proszę o odpowiedź na pytanie o jakie materiały chodzi inwestorowi? Proszę podać dokładne nazwy, typy materiałów oraz ich ilości. Proszę o określenie zakresu prac branży elektrycznej, jakie prace i ilości tych prac należy przyjąć w wycenie?

Odp.: Do wyceny należy przyjąć przewód elektryczny YDY-p 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> w ilości 5 mb, gniazdo z uziemieniem podwójne 1 szt., puszka bakelitowa 1 szt.

3. W przedmiarze o nazwie „GOK Stary Targ poprawiony” w zestawieniu materiałów w pozycji 11 jest pozycja o nazwie „materiały elektryczne 1 kpl”. Proszę o odpowiedź na pytanie o jakie materiały chodzi inwestorowi? Proszę podać dokładne nazwy, typy materiałów oraz ich ilości. Proszę o określenie zakresu prac branży elektrycznej, jakie prace i ilości tych prac należy przyjąć w wycenie?

Odp.: Do wyceny należy przyjąć przewód elektryczny YDY-p 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> w ilości 5 mb, gniazdo z uziemieniem podwójne 1 szt., puszka bakelitowa 1 szt.

4. W przedmiarze o nazwie „OSP Szropy poprawiony” w zestawieniu materiałów w pozycji 23 jest pozycja o nazwie „materiały elektryczne 1 kpl”. Proszę o odpowiedź na pytanie o jakie materiały chodzi inwestorowi? Proszę podać dokładne nazwy, typy materiałów oraz ich ilości. Proszę o określenie zakresu prac branży elektrycznej, jakie prace i ilości tych prac należy przyjąć w wycenie?

Odp.: Do wyceny należy przyjąć przewód elektryczny YDY-p 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> w ilości 5 mb, gniazdo z uziemieniem podwójne 1 szt., puszka bakelitowa 1 szt.

5. W przedmiarze o nazwie „Szkoła Podstawowa Stary Targ poprawiony” w zestawieniu materiałów w pozycji 11 jest pozycja o nazwie „materiały elektryczne 1 kpl”. Proszę o odpowiedź na pytanie o jakie materiały chodzi inwestorowi? Proszę podać dokładne nazwy, typy materiałów oraz ich ilości. Proszę o określenie zakresu prac branży elektrycznej, jakie prace i ilości tych prac należy przyjąć w wycenie?

Odp.: Do wyceny należy przyjąć przewód elektryczny YDY-p 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> w ilości 5 mb, gniazdo z uziemieniem podwójne 1 szt., puszka bakelitowa 1 szt.

6. W przedmiarze o nazwie „Szkoła Podstawowa Waplewo Wielkie poprawiony” w zestawieniu materiałów w pozycji 12 jest pozycja o nazwie „materiały elektryczne 1 kpl”. Proszę o odpowiedź na pytanie o jakie materiały chodzi inwestorowi? Proszę podać dokładne nazwy, typy materiałów oraz ich ilości. Proszę o określenie zakresu prac branży elektrycznej, jakie prace i ilości tych prac należy przyjąć w wycenie?

Odp.: Do wyceny należy przyjąć przewód elektryczny YDY-p 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> w ilości 5 mb, gniazdo z uziemieniem podwójne 1 szt., puszka bakelitowa 1 szt.

Z poważaniem

**KIEROWNIK REFERATU**  
Rozwoju Gospodarczego Gminy

*Ryszard Szado*