

# GMINA STARY TARG

ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 20  
82-410 STARY TARG  
tel. 55/ 640 50 50  
fax 55/ 277 62 89  
mail: [inwestycje@starytarg.pl](mailto:inwestycje@starytarg.pl)



Stary Targ, dn. 30.09.2016 r.

## Wszyscy oferenci postępowania

Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego nr **RG.I.271.5.2016.GP** na: „**Wykonanie oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem wszystkich budynków mieszkalnych w miejscowości Pozolia**”:

### Pytanie 1

1. Czy Zamawiający potwierdza montaż dodatkowej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych za przepompownią P2 zgodnie z opisem Projektu Budowlanego?

Odpowiedź: *TAK*.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza wymóg montażu całodobowego monitoringu pracy urządzeń oczyszczalni ścieków kompatybilnego z istniejącym systemem pracującym na terenie Gminy?

Odpowiedź: *TAK*

2 up  
**Kierownik**  
Referatu Rozwoju Gospodarczego  
*inż. Grzegorz Przytuła*