

Stary Targ, dn. 20.01.2015 r.

nr postępowania: RG.VII.271.1.2015

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia placu w centrum wsi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją wiaty przystankowej w miejscowości Stary Targ”.

Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na zadane zapytania:

1. W przedmiarze brak jest wywozu gruzu i ziemi – czy ma być wywieziony i gdzie?

Odpowiedź: Krawężniki, płytki chodnikowe i trylinka stanowią materiał Zamawiającego i należy je złożyć za sklepami. Ziemię Wykonawca musi wywieźć z placu budowy na odległość do 5 km

2. Polbruk według STW jest w dwóch kolorach proszę określić w jakich i ilość?

Odpowiedź: Kostka typu POLBRUK gr. 60 mm: żółta ok. 90%, szara ok. 10%.

3. Ławki z prefabrykatów betonowych jakiej długości?

Odpowiedź: Ławki z prefabrykatów betonowych bądź stalowych dł. 3 mb.

4. Ukwiecone murki ogrodowe jaki kształt, wymiary, czy obsadzone?

Odpowiedź: murki ogrodowe (gazony) kształt prostopadłościanu o wym 80x40x40 cm, obsadzone.

5. Krzewy jaki rodzaj?

Odpowiedź: wrzos pospolity

6. Słup ogłoszeniowy wg STW do akceptacji Zamawiającego, do wyceny powinien być podany kształt wymiary i z jakiego materiału?

Odpowiedź: Słup ogłoszeniowy w kształcie walca o średnicy ok. 100 cm i wysokości 200 cm, materiał np. beton

7. Jaki kabel ma być ułożony do słupów i czy trasa kabla przebiega w ziemi czy nad powierzchnią. Jeżeli pod powierzchnią to czy ma być uzupełniona?

Odpowiedź: Przewód YAKY 3x10 mm² w ziemi

8. Czy kabel na słupach jest napowietrzny i do demontażu?

Odpowiedź: Nie

9. W przedmiarze sieci wod – kan długość rurociągu wynosi 70 mb, a wykopów 35 mb. Czy jest to zgodne z rzeczywistością?

Odpowiedź: Rury należy ułożyć w jednym wykopie i po obu stronach zaślepić, ponieważ inwestycja ta będzie wykonana w późniejszym czasie.

10. Do prawidłowej wyceny robót przydatny byłby chociażby plan sytuacyjny określający miejsce i zakres robót, którego w ogłoszeniu przetargu brak?

Odpowiedź: Zamawiający załączył na stronie internetowej plan sytuacyjny i opis zadania.

Ryszard Szabo
.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej