

Stary Targ, 24.12.2013 r.

nr postępowania: RG-I-271/10/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stary Targ”

Wyjaśnienia:

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie grubości płyt styropianowych mocowanych do ścian ujętych w pozycjach nr 3 przedmiaru robót nr 2, 6, 7.

Odpowiedź Zamawiającego:

Grubości zostały podane na stronie [bip.gminastarytarg.pl](http://bip.gminastarytarg.pl)

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie grubości płyt z wełny mineralnej ujętej w pozycjach nr 15 przedmiaru robót nr 2, 7.

Odpowiedź Zamawiającego:

Grubość 15cm.