

# GMINA STARY TARG

ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 20  
82-410 STARY TARG  
tel. 55/ 640 50 50  
fax 55/ 277 62 89  
mail: [inwestycje@starytarg.pl](mailto:inwestycje@starytarg.pl)



Stary Targ, dn. 28.09.2016 r.

Wszyscy oferenci postępowania

Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego nr RG.I.271.5.2016.GP na: „Wykonanie oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem wszystkich budynków mieszkalnych w miejscowości Pozolia”:

## Pytanie 1

1. Czy studnia wodomierzowa ma być wykonana z kręgów żelbetowych DN1200 czy standardowo z tworzywa DN400?

Odpowiedź: *DN 400 z tworzywa.*

## Pytanie 2

Czy na trasie kanalizacji tłocznej występują studnie rewizyjno-odpowietrzające żelbetowe DN1200 tak jak zakłada opis projektu (pkt. 8.2. rurociągi tłoczne str. 17)? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie, w których miejscach i ile sztuk.

Odpowiedź: *NIE*

## Pytanie 3

Czy zbiorniki przepompowni P1, P2 i P3 mogą być wykonane jako betonowe?

Odpowiedź: *Zbiornik przepompowni P3 Zamawiający dopuszcza betonowy lub PEHD jako zbiornik szczelny monolityczny, natomiast zbiorniki P1 i P2 mają być wykonane z polimerobetonu.*

z. up.  
**Kierownik**  
Referatu Rozwoju Gospodarczego  
*Grzegorz Przystała*  
**inż. Grzegorz Przystała**