

GMINA STARY TARG

82-410 Stary Targ, ul. Świerczewskiego 20
NIP 5792069693 REGON 170747721

GMINA STARY TARG

ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 20

82-410 STARY TARG

tel. 55/ 640 50 50

fax 55/ 277 62 89

mail: inwestycje@gminastarytarg.pl



Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego nr RGVII.271.5.2015 na: „Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Stary Targ oraz budowę sieci wodociągowej Stary Targ – Mleczewo i Bukowo - Pozolia”:

Pytanie 1

Jaki funkcjonuje obecnie u Zamawiającego system monitoringu i wizualizacji dla przepompowni ścieków?

Odpowiedź: *System monitoringu firmy Hydro-partner Sp. z o.o.*

Pytanie 2

Czy użytkownik udostępni istniejącą bramkę w systemie monitoringu w celu skonfigurowania nowego urządzenia?

Odpowiedź: *Tak.*

Pytanie 3

Kto jest administratorem systemu monitoringu zajmującym się bieżącym funkcjonowaniem aplikacji i integracją nowych dołączanych obiektów?

Odpowiedź: *Hydro-partner Sp. z o.o ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno.*

Pytanie 4

Czy Zamawiający dokona wpięcia obiektu pompowni i wykona wizualizację na własny koszt?

Odpowiedź: *Nie. Koszt jest po stronie Wykonawcy.*

Pytanie 5

Jaka ma być średnica studzienek wodomierzowych?

Odpowiedź: *dn 415 PCV, mrozoodporne.*

Pytanie 6

Jakiego typu rury ochronne zastosować do przewiertów? W części opisowej projektu mowa jest o rurach klasy SDR13,6 a na profilach są rury SDR11.

Odpowiedź: *Należy zastosować rury SDR13,6.*

Ryszard Szabo

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej