

GMINA STARY TARG

ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 20
82-410 STARY TARG
tel. 55/ 640 50 50
fax 55/ 277 62 89
mail: inwestycje@starytarg.pl



Stary Targ, dn. 02.06.2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego nr RG.I.271.2.2020.GP na: „Modernizację gminnej kotłowni w miejscowości Stary Targ”:

Pytanie 1

Aby móc dobrać wymiennik ciepła czy to na Centralne Ogrzewanie (CO) czy to na Ciepłą Wodę Użytkową (CWU) muszą mieć następujące informacje:

CO (CWU)

- moc [kW]

Strona kotłowa:

- temperatura zasilania i powrotu

Strona instalacji:

- temperatura zasilania i powrotu

W załączniku przesyłam schematy instalacji, na których widnieją temperatury, ale brak jest mocy wymiennika. Proszę o informację jaką moc przyjąć do obliczeń na dany wymiennik?

Odpowiedź: Dobór wymienników należy wykonać w oparciu o "Zestawienie wyposażenia węzłów ciepłowniczych odbiorczych" str. 23 projektu. W zestawieniu są podane parametry istniejących węzłów, które muszą być zachowane po stronie odbiorczej. W tabeli podane są parametry węzłów przy czynniku grzewczym przygotowywanym dotychczas - w kotłowni na słomę: po stronie pierwotnej 110/70 st. i po stronie wtórnej 80/60 st. W tym samym zestawieniu są podane moce odbiorników : np. Urząd Gminy - co: wydajność jednej płyty 1,55 kW i moc zamówiona 77,5 kW - cwu: wydajność jednej płyty 0,98 kW i moc zamówiona 19,6 kW. Oczywiście doboru należy wykonać dla nowego źródła, tj. dla parametrów po stronie pierwotnej 90/70- st.

GMINA STARY TARG
82-410 Stary Targ, ul. Główna 20
NIP 5792069693 REGON 170747721

WÓJT

mgr inż. Wiesław Kazmierski